

**«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»**

**Утверждено и введено в действие приказом МЧС России**

**от 09 декабря 2010 г. № 643**

**Дата введения 1 февраля 2011 г.**

1) Пункт А.1.1 приложения А дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев взрывопожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных в порядке, установленном для согласования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности».

2) В последнем абзаце пункта Б.2 приложения Б слова «и  $gt = 180 \text{ МДж} \cdot \text{м}^2$  при  $0 < g < 180 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}$ » исключить.

3) В формуле В.12 пункта В.2.1 приложения В цифры «14,5632» заменить цифрами «7,8».

4) В абзаце первом пункта Г.1 приложения Г слова «потенциального риска» заменить словами «пожарного риска».